

# 設 計 書

工 種		室 長		副 参 事		担 当		設計担当者	
修 繕 番 号	第 号								
年 度	令 和 6 年 度					作成年月日	令 和 年 月 日		
修 繕 名	秋田市民交流プラザ1階サーバー室 空調設備交換修繕					<p style="text-align: center;">修 繕 概 要</p> <p>秋田市民交流プラザ1階サーバー室に設置されている空調設備において、サーバー室内の温度を適正に保つためのパッケージエアコンが設置から20年経過しており、機器の部品供給が終了していることから交換修繕しようとするものである。</p> <p>【パッケージエアコン】          機 種：SHYP50PT（ダイキン製）          室 内 機：FHYP50P          室 外 機：RYP50PT          冷房能力：4.5kW          暖房能力：5.0kW          冷 媒：R410A          電 源：3φ200V          塩害仕様：耐塩害仕様          設置場所：室内機 秋田市民交流プラザ1階サーバー室                            室外機 秋田市民交流プラザA3階段下</p>			
修 繕 場 所	秋田市東通仲町4番1号								
設 計 金 額									
財 源 区 分	国 補 ・ 県 補 ・ ( 市 単 )								
履 行 期 限	契約締結日の翌日から 令和6年9月30日まで								

## 内 訳 書

名 称	品 種 形 状 ・ 寸 法	員 数	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
修繕名：秋田市民交流プラザ1階サーバー室空調設備交換修繕						
I. 直接修繕費						
材料費		1	--	式		明細書第1号
労務費		1	--	式		明細書第2号
直接修繕費計						
II. 共通仮設費		1	--	式		
純修繕費						
III. 現場管理費		1	--	式		
修繕原価						
IV. 一般管理費等		1	--	式		
修繕価格						
V. 消費税等相当額		10	--	%		
修 繕 費						

名 称	品 種 形 状 ・ 寸 法	員 数	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
材料費						
パッケージエアコン 室外機 (耐塩害)	参考型式：RZRP50BYT	2 . 0	台			
パッケージエアコン 室内機 (天吊形)	冷房能力4.5kW/暖房能力5.0kW 参考型式：FHP50FB	2 . 0	台			
エアコンリモコン	参考型式：BRC1G4	2 . 0	個			
ドレンアップキット	参考型式：KDU50R63	2 . 0	台			
グループ遠方制御アダプター	参考型式：KRP4A3	2 . 0	台			
1 - 計						

名 称	品 種 形 状 ・ 寸 法	員 数	単 位	単 価(円)	金 額(円)	備 考
労務費						
既設品撤去費	機器・冷媒処分費含む		人工			
機器取付費	冷媒配管流用		人工			
試運転調整費	気密試、システム連動試験含む		人工			
消耗品、雑材		1 . 0	式			
2 - 計						